

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Nr 17/PED/2011

ELTERM M.M. KASZUBA SP.J., 86-200 CHEŁMNO, UL. PRZEMYSŁOWA 5

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby:

- **Grupy bezpieczeństwa c.o. typ GBCO** (zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 0,3 MPa)
- **Grupy bezpieczeństwa c.w.u. typ GBCWU-6** oraz **GBCWU-8** (zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 0,6 MPa oraz 0,8 MPa)

wyprodukowane w przedsiębiorstwie ELTERM, są zgodne z postanowieniami dyrektywy ciśnieniowej 97/23/WE (PED) oraz zgodne z Rozp. Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 08.05.2003 w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U.03.99.912) z późniejszymi zmianami.

Zastosowania procedura oceny zgodności: Wewnętrzna kontrola produkcji – moduł A (zgodnie z PED 97/23/WE – urządzenia kategorii nie większej niż I ). Stosować do wody o  $T < 110^{\circ} \text{C}$ , pozostałe maksymalne parametry pracy i wymiary na odwrocie instrukcji lub w kartach katalogowych dostępnych na [www.elterm.pl](http://www.elterm.pl)

Chełmno, dnia 2011.05.17

Maciej Kaszuba  
